




BENORFICHE conform PTV 411

Maatschappelijke zetel	Productie-eenheid	Certificaatnummer
 N.V. De Prins S.A. Bosdellenstraat 120 1933 Sterrebeek Zaventem	De Prins Gent Hulsdonk 2 9042 Desteldonk	
Identificatie		
Uniek nummer fiche	Uitgiftedatum	
Gent meng 0/4 Product 6	11-01-2021	
Van toepassing zijnde Europese norm(en)		
EN 12620		
Aanduidingen		
Aanduiding conform PTV 411	Aanduiding conform EN('s)	Mengverhouding:
Gemengd zand 0/4 MF A f3 a CC SA	0/4 G _F 85	1 op 1 rondzand-zeezand

Benorspecificaties korrelgradering (uitvoering conform EN 933-1)		
Betreft de gemiddelde waarden van de periode: juli 2020 t/m december 2020		
Zeefmaat (mm)	Gemiddelde doorval (%)	Eis doorval (min. - max;%).
8	100	100
5,6	98	95-100
4	96	89-99
2	91	81-99
1	86	78-98
0,500	72	39-86
0,250	22	6-26
0,125	1	0-15
0,063	0,3	0-3

Kenmerken niet opgenomen in productaanduiding (deze verklaringen worden door de fabrikant ontleend aan zijn DoP)			
Kenmerk	Van toepassing zijnde EN	Gemiddelde van de in de laatste 2 jaar uitgevoerde metingen	Benorspecificaties
Reële volumieke massa (rrd; kg/m ³)	EN 1097-6 art. 9 (fractie 0,063 – 4 mm)	2640 kg/m ³	2640 kg/m ³ ± 100 (tolerantie ± 100 kg/m ³)
Waterabsorptie (%)	EN 1097-6 art. 9 (fractie 0,063 – 4 mm)	0,1%	0,1% ± 0,3% (• indien ≤ 0,5 %: tolerantie ± 0,3 % • indien > 0,5 %: tolerantie ± 1,0 %)
Aanwezigheid van organische stoffen	EN 1744-1 art. 15.1	Negatief	Negatief (normaliter negatief)
Aanwezigheid van organische stoffen	NBN B_11-256	0,1%	≤0,5%

Ondertekening door fabrikant
<p>De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de leverancier in staat is om doorlopend de overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggende BENOR-fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de fabrikant verklaard worden en wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.</p> <p>Ondertekend voor en namens de producent door A. van Gend directeur te Sterrebeek op 11-1-2021</p> <p>Handtekening: </p>